



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Изм.№. 69-00-924 / 11.05.2015

94-00-1986
ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови” №1 ”

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с горе-цитирания предмет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На основание чл.29 от ЗОП представям на Вашето внимание следните разяснения по документацията за участие във връзка с постъпили въпроси по горе-цитираната процедура:

Въпрос 1: Проектантския екип заедно ли кандидатства със строителя изпълнител?

Отговор 1: Предметът на поръчката е инженеринг - проектиране и строителство. Избраният изпълнител ще проектира и изпълни предвидените СМР.

Въпрос 2: Всеки кандидат участва само за една или и за двете обособени позиции?

Отговор 2: Съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради участниците в настоящата процедура могат да подават оферти само за една обособена позиция.

Въпрос 3: „Подмяна вертикалните водопроводни клонове” – Захранват ли се от тези клонове апартаментните водопроводни инсталации и ако да, кой ще организира смяната на пломбите на водомерите?

Отговор 3: В техническия паспорт е посочена подмяна на вертикалните водопроводни клонове. Водомерите са монтирани на хоризонтални водопроводни клонове, захранващи апартаментите и не са предмет на подмяна.

Подмяната на сградните водопроводни клонове не се финансира по програмата за енергийна ефективност.

Въпрос 4: „Цялостна подмяна във входа електрическите табла....” Какво се разбира под подмяна на електрическите табла, има ли в тях електромери и предпазители?

Отговор 4: Посочената в паспорта „цялостна подмяна във входа на жилищната сграда на електроинсталациите, електрическите табла, осветителните тела, заземителната и мълниезащитната инсталации“ предполага подмяна на електрическите табла. В таблата има монтирани предпазители и електромери. Електромерите са собственост на електроразпределителното дружество и подмяната им не се финансира от програмата за енергийна ефективност.

Настоящите разяснения са достъпни на сайта на община Благоевград <http://www.blgmun.com> рубрика „Обществени поръчки“, „Обществени поръчки - Профил на купувача“, „Процедури, провеждани по ЗОП“, Процедури 2015, Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0009).

Настоящите разяснения да се считат за неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови“ №1 ”

АТАНАС КАМБИТОВ

Кмет на община Благоевград

